

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета

ГБУ РК «ЦСО Бахчисарайского района»


 Н.В. Логвиненко

« 18 » декабря 2020 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ РК «ЦСО Бахчисарайского района»


 Т.Ю. Зяентина

« 18 » декабря 2020 г.



ИНСТРУКЦИЯ ИПБ № 04 ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГАРАЖЕЙ И СТОЯНОК АВТОТРАНСПОРТА

Данная инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

1 Требования к пожарной безопасности

- 1.1. Расстановка автомобилей в гаражах, на стоянках под навесами или на специальных площадках для безгаражного хранения должна производиться согласно нормам строительного проектирования гаражей.
- 1.2. В помещениях гаража, ремонта автомобилей, а также и на стоянках автомобилей под навесами и на открытых площадках **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- а/ пользоваться открытым огнем, курить и производить работы с переносными кузнечными горнами, паяльниками, лампами и переносными сварочными аппаратами;
 - б/ держать автомобили с открытыми отверстиями бензобаков;
 - в/ производить подзарядку аккумуляторных батарей (в помещениях стоянки и обслуживания);
 - г/ хранить какие-либо материалы и предметы, за исключением оборудования, относящегося к данным помещениям;
 - д/ производить мойку бензином или керосином автомобильных кузовов и деталей;
 - е/ хранить горючее (бензин, керосин), за исключением бензина в баках автомобилей;
 - ж/ хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - з/ загромождать выездные ворота и проезды;

и/ оставлять на местах стоянки загруженные автомобили;

к/ устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и между автомобилями и элементами зданий.

1.3. Помещения для стоянки автомобилей не должны непосредственно сообщаться с помещениями для аккумуляторных, ацетилено-газогенераторных, вулканизационных, кузнечных, прессовых, сварочных, деревообделочных, обойных и регенерационных, котельных, складских - для хранения масел, обтирочных и легковоспламеняющихся материалов.

1.4. Заправка автомобилей топливом должна производиться только на заправочном пункте или на специально отведенной площадке у склада ГСМ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить заправку автомобилей горючим в помещениях, на стоянках обслуживания и ремонта, а также розлив горючего при заправке.

1.5. Во всех помещениях стоянки, обслуживания и ремонта автомобилей должны соблюдаться следующие меры пожарной безопасности:

а/ в помещениях и смотровых ямах должна производиться уборка мусора, отходов после выхода автомобилей со стоянки на линию и после окончания работы каждой смены;

б/ разлитое масло и горючее должны немедленно убираться с помощью песка или опилок.

Использованный песок и опилки должны собираться в специальные металлические ящики с крышками, установленными вне гаражных помещений.

1.6. В помещениях для ремонта автомобилей и подсобных помещениях не допускается производить ремонт автомобилей с баками, наполненными горючим (а у газовых автомобилей - при заполненных газом баллонах) и картерами, заполненными маслом.

По окончании работы помещения и смотровые ямы должны очищаться от промасленных обтирочных концов и разлитых жидкостей.

1.7. В помещениях для хранения автомобилей не допускается:

а/ подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), а также пользоваться открытым источником огня для освещения во время техосмотров, проведения ремонтных и других работ;

б/ оставлять в автомобиле промасленные обтирочные концы и спецодежду по окончании работы;

в/ оставлять автомобиль с включенным зажиганием;

г/ поручать техническое обслуживание и управление автомобилем людям, не имеющим соответствующей квалификации;

ж/ производить окраску машин.

1.8. Отработанная смазка должна храниться в металлической таре вне помещений стоянки и обслуживания автомобилей.

2. Порядок действий при пожаре.

2.1. В случае возникновения пожара срочно известить:

- пожарную охрану по телефону 101 (либо 112 с мобильного), указать при этом адрес, место возникновения пожара, наличие людей, свою фамилию и номер телефона;

2.2. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей.

2.3. Оповестить непосредственного руководителя или директора Учреждения;

2.4. Отключить подачу электроэнергии в помещение, путем отключения автоматических выключателей и рубильников.

2.5. Начать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

2.6. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в процессе тушения пожара.

2.7. При необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы (медицинскую, газоспасательную и др.)

Разработал:

Специалист по охране труда

Ответственный за пожарную безопасность



А.В. Скударнов

Согласовано:

Юриисконсульт



Ю.С. Привалова